



خطاهای پکیج شوفاژ دیواری بایکان مدل سان و مون

کد خطا	شرح خطا
E01	عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E02	انسداد دودکش – خطای کلید حد ترموستات دود در مدل های بدون فن و انسداد دودکش – خطای پرشرسوئیچ دود در مدل های فن دار
E03	خطای عملکرد NTC شوفاژ و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی
E04	خطای عملکرد NTC مصرفی
E05	اشکال در مدولاتور شیر گاز (شعله مینیمم است)
E06	افزایش بیش از حد دما به بیش از ۹۰ درجه سانتیگراد
E07	اشکال در پمپ و یا عدم گردش آب
E08	افت فشار آب مدار گرمایش
E09	فعال شدن کلید حرارتی

ورود به سایت دانلود فایل های تخصصی تاسیسات

ورود به سایت آموزش رایگان

ورود به سایت فروش فایل های کاربردی



<http://package118.ir>